

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**10.09.2010 № 2629  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ООО «УК «Эверест Эссет Менеджмент»  
Д.У. Закрытого паевого инвестиционного  
фонда недвижимости «Лэнд Девелопмент»

Технические условия *подключения* подготовлены в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 года «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Технические условия подключения разработаны на основании запроса от «25» августа 2010 года.

В качестве источника газоснабжения офисно-складского комплекса «Индустриальный парк М4» (с ориентировочным расходом газа 5350 м<sup>3</sup>/час) по адресу: Ленинский район, северо-восточнее д.Горки, участки 16,16/1, может быть использован газопровод высокого давления Р=1,2 МПа D=219 мм, проложенный в районе д.Горки

Ориентировочное расстояние от источника газоснабжения 0,1 км.

Срок действия технических условий подключения 1 год.

**Внимание!**

Данные технические условия подключения не являются основанием для разработки проекта газификации.

Обязательства организации, выдавшей технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются в случае, **если в течение 1 года** с даты получения технических условий подключения правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о получении технических условий для присоединения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Заместитель Генерального директора-  
Главный инженер \_\_\_\_\_

В.И.Манухин

Начальник технического отдела \_\_\_\_\_

Т.Н.Овчинникова